


Pielikums pie tirgus izpētes "Krustpils novada Variešu pagasta Bērzaunes tilta remontdarbu veikšana"

Informācija no SIA "Projekts 3" izstrādātā "Bērzaunes tilta speciālā inspekcija" ziņojuma Nr.P3/2019/04

8.3. Nekavējoties veicamie darbi būtu esošā tilta upes balsta Nr. 2 remonts (veicot uzkalas remontu un stata Nr. 4 apbetonēšanu) un trešā laiduma plātnes Nr. 5 izdrupumu aizbetonēšana. Esošajām laiduma konstrukcijām tiek paredzēta atīrīšana ar smilšu strūklu un remonts ar remontjāvu.

#### NEKAVĒJOTIES VEICAMIE DARBI



66. att. Nekavējoties veicamie darbi